



Mã số: 240613/1013:5/QTMT/REC

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2024



## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
- Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Loại mẫu: Không khí Số lượng: 05 mẫu

STT	MÃ SỐ MẪU	KÝ HIỆU/VỊ TRÍ LẤY MẪU
1	KK1.240613	0613/KK/U-NT/1: Khu vực Tuabin khí GT 11 (X: 1177092; Y: 400044)
2	KK2.240613	0613/KK/U-NT/2: Khu vực Tuabin khí GT 12 (X: 1177122; Y: 400082)
3	KK3.240613	0613/KK/U-NT/3: Khu vực Tuabin hơi ST10 (X: 1177102; Y: 400068)
4	KK4.240613	0613/KK/U-NT/4: Khu vực máy nén khí (X: 1177071; Y: 400118)
5	KK5.240613	0613/KK/U-NT/5: Khu vực trước cổng Nhà máy (X: 1176577; Y: 400020)

4. Ngày lấy mẫu: 13/06/2024

5. Kết quả thử nghiệm:

STT	THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	GIỚI HẠN	TIÊU CHUẨN SO SÁNH	
<b>I KK1.240613</b>						
1	Độ ồn <sup>(a)(c)</sup>	dBA	TCVN 7878-2 : 2010	78,4	≤ 85	QCVN 24:2016/BYT
2	Độ rung <sup>(a)(c)</sup>					QCVN 27:2016/BYT
	- Gia tốc rung	m/s <sup>2</sup>	TCVN 6963 : 2001	0,098	1,4	
	- Vận tốc rung	m/s		0,0058	0,014	
<b>II KK2.240613</b>						
1	Độ ồn <sup>(a)(c)</sup>	dBA	TCVN 7878-2 : 2010	78,0	≤ 85	QCVN 24:2016/BYT
2	Độ rung <sup>(a)(c)</sup>					QCVN 27:2016/BYT
	- Gia tốc rung	m/s <sup>2</sup>	TCVN 6963 : 2001	0,101	1,4	
	- Vận tốc rung	m/s		0,0056	0,014	
<b>III KK3.240613</b>						
1	Độ ồn <sup>(a)(c)</sup>	dBA	TCVN 7878-2 : 2010	84,0	≤ 85	QCVN 24:2016/BYT
2	Độ rung <sup>(a)(c)</sup>					QCVN 27:2016/BYT
	- Gia tốc rung	m/s <sup>2</sup>	TCVN 6963 : 2001	0,114	1,4	
	- Vận tốc rung	m/s		0,0073	0,014	

STT	THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ		PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	GIỚI HẠN	TIÊU CHUẨN SO SÁNH
<b>IV</b>	<b>KK4.240613</b>					
1	Độ ồn <sup>(a)(c)</sup>	dBA	TCVN 7878-2 : 2010	80,3	≤ 85	QCVN 24:2016/BYT
2	Độ rung <sup>(a)(c)</sup>		TCVN 6963 : 2001	0,102	1,4	QCVN 27:2016/BYT
	- Gia tốc rung	m/s <sup>2</sup>				
	- Vận tốc rung	m/s				
0,0072					<b>0,014</b>	
<b>V</b>	<b>KK5.240613</b>					
1	Độ ồn <sup>(a)(c)</sup>	dBA	TCVN 7878-2 : 2010	67,3	70	QCVN 26:2010/BTNMT
2	Độ rung <sup>(a)(c)</sup>	dB	TCVN 6963 : 2001	42,2	70	QCVN 27:2010/BTNMT

**P. Phòng thí nghiệm**

  
Phạm Trúc Linh

**Giám đốc**  
  
  
**Nguyễn Thị Thúy Vân**

1. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm NC & TV Môi trường (REC).
2. Dấu (a): Chỉ tiêu được Vimcerts công nhận; Dấu (b): Chỉ tiêu được Vilas công nhận; Dấu (c): Chỉ tiêu thực hiện tại hiện trường
3. Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm