



Mã số: 240613/1012:2/QTMT/REC

Tp. HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2024

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**
- Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Loại mẫu: Khí thải Số lượng: 02 mẫu

STT	MÃ SỐ MẪU	KÝ HIỆU/VỊ TRÍ LẤY MẪU
1	KT1.240613	0613/KT/U-NT/1: Tại ống khói lò thu hồi nhiệt của GT11 (X: 1177041; Y: 400071)
2	KT2.240613	0613/KT/U-NT/2: Tại ống khói lò thu hồi nhiệt của GT12 (X: 1177063; Y: 400092)

4. Ngày lấy mẫu: 13/06/2024

5. Kết quả thử nghiệm:

STT	THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	GIỚI HẠN CHO PHÉP	
				QCVN 19:2009/ BTNMT (cột B, Kp=0,8; Kv=1)	QCVN 22:2009/ BTNMT (cột B, Kp=0,85; Kv=1)
I	KT1.240613				
1	Lưu lượng ^(d1) m ³ /h	US EPA METHOD 2	1.332.102	--	--
2	SO ₂ ^{(a)(c)} mg/Nm ³	HDKT - 01	< 2,62	400	255
3	NO _x ^{(a)(c)} mg/Nm ³	HDKT - 01	23,3	680	212,5
4	CO ^{(a)(c)} mg/Nm ³	HDKT - 01	478	800	--
5	CO ₂ ^(d2) %	HD-NB 05	3,29	--	--
6	Bụi ^(d1) mg/Nm ³	US EPA METHOD 5	27,3	160	42,5
II	KT2.240613				
1	Lưu lượng ^(d1) m ³ /h	US EPA METHOD 2	1.384.156	--	--
2	SO ₂ ^{(a)(c)} mg/Nm ³	HDKT - 01	< 2,62	400	255
3	NO _x ^{(a)(c)} mg/Nm ³	HDKT - 01	27,4	680	212,5
4	CO ^{(a)(c)} mg/Nm ³	HDKT - 01	326	800	--
5	CO ₂ ^(d2) %	HD-NB 05	3,30	--	--
6	Bụi ^(d1) mg/Nm ³	US EPA METHOD 5	23,1	160	42,5

Ghi chú: (--) : Không quy định

P. Phòng thí nghiệm

Phạm Trúc Linh



Giám đốc

Nguyễn Thị Thúy Vân

- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm NC & TV Môi trường (REC).
- Dấu (a): Chỉ tiêu được Vimecerts công nhận; Dấu (b): Chỉ tiêu được Vilas công nhận; Dấu (c): Chỉ tiêu thực hiện tại hiện trường
- Dấu (d1): Chỉ tiêu NTP - Vimecert 241 thực hiện; Dấu (d2): Chỉ tiêu NTP - Vimecert 039 thực hiện
- Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm