



Mã số: 250328/0904:5/QTMT/REC

Tp. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

- Đơn vị yêu cầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**
- Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Loại mẫu: Không khí Số lượng: 05 mẫu

STT	MÃ SỐ MẪU	KÝ HIỆU/VỊ TRÍ LẤY MẪU
1	KK1.250328	0328/KK/U-NT/1: Khu vực Tuabin khí GT 11 (Tọa độ: X = 1177086; Y = 400038)
2	KK2.250328	0328/KK/U-NT/2: Khu vực Tuabin khí GT 12 (Tọa độ: X = 1177122; Y = 400079)
3	KK3.250328	0328/KK/U-NT/3: Khu vực Tuabin hơi ST10 (Tọa độ: X = 1177105; Y = 400067)
4	KK4.250328	0328/KK/U-NT/4: Khu vực máy nén khí (Tọa độ: X = 1177079; Y = 400110)
5	KK5.250328	0328/KK/U-NT/5: Khu vực trước công Nhà máy (Tọa độ: X = 1176587; Y = 400021)

4. Ngày lấy mẫu: 28/03/2025

5. Kết quả thử nghiệm:

STT	THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ		PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	GIỚI HẠN	TIÊU CHUẨN SO SÁNH
I	KK1.250328					
1	Độ ồn ^{(a)(c)}	dBA	TCVN 7878-2 : 2018	77,1	≤ 85	QCVN 24:2016/BYT
2	Độ rung ^{(a)(c)}					QCVN 27:2016/BYT
	- Gia tốc rung	m/s ²	TCVN 6963 : 2001	0,071	1,4	
	- Vận tốc rung	m/s		0,0039	0,014	
II	KK2.250328					
1	Độ ồn ^{(a)(c)}	dBA	TCVN 7878-2 : 2018	76,4	≤ 85	QCVN 24:2016/BYT
2	Độ rung ^{(a)(c)}					QCVN 27:2016/BYT
	- Gia tốc rung	m/s ²	TCVN 6963 : 2001	0,095	1,4	
	- Vận tốc rung	m/s		0,0068	0,014	
III	KK3.250328					
1	Độ ồn ^{(a)(c)}	dBA	TCVN 7878-2 : 2018	84,2	≤ 85	QCVN 24:2016/BYT
2	Độ rung ^{(a)(c)}					QCVN 27:2016/BYT
	- Gia tốc rung	m/s ²	TCVN 6963 : 2001	0,105	1,4	
	- Vận tốc rung	m/s		0,0062	0,014	

STT	THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ		PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	GIỚI HẠN	TIÊU CHUẨN SO SÁNH
IV	KK4.250328					
1	Độ ồn ^{(a)(c)}	dBA	TCVN 7878-2 : 2018	79,1	≤ 85	QCVN 24:2016/BYT
2	Độ rung ^{(a)(c)}					QCVN 27:2016/BYT
	- Gia tốc rung	m/s ²	TCVN 6963 : 2001	0,111	1,4	
	- Vận tốc rung	m/s		0,0074	0,014	
V	KK5.250328					
1	Độ ồn ^{(a)(c)}	dBA	TCVN 7878-2 : 2018	61,2	70	QCVN 26:2010/BTNMT
2	Độ rung ^{(a)(c)}	dB	TCVN 6963 : 2001	43,8	70	QCVN 27:2010/BTNMT

Ghi chú: Cán bộ QC: Dương Hoàng Thanh Thảo

P. Phòng thí nghiệm



Dương Hoàng Thanh Thảo



KT Giám đốc

Nguyễn Thị Thúy Hạ

1. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Trung tâm NC & TV Môi trường (REC).
2. Dấu (a): Chỉ tiêu được Vincerts công nhận; Dấu (b): Chỉ tiêu được BoA công nhận; Dấu (c): Chỉ tiêu thực hiện tại hiện trường
3. Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm